

Santiago 5 de Marzo de 2010

INFORME DE INSPECCION TECNICA
Colegio Dunalastair Las Condes

Por la presente se declara que habiendo realizado una inspección ocular a la estructura de los edificios del colegio Dunalastair Las Condes ubicado en Avenida Las Condes #11.931 en la comuna de Las Condes, se pudo constatar que los diferentes elementos que forman parte de la estructura no presentan daños estructurales mayores que representen peligro para la integridad del edificio, observándose sólo la aparición de fisuras en uniones entre elementos estructurales y tabiques, las que son totalmente esperadas y predecibles ante un sismo de la magnitud ocurrida.



Patricio Rojas Silva
Constructor Civil UC
PRS Inspección Técnica

Patente Profesional N° 704564, Lo Barnechea.